

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因 |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|----------|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2024/5/9 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 20.73 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.84 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.74 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 26.44 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.73 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.38 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 24.90 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 26.37 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.46 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.60 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 24.88 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.87 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.49 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.62 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 25.66 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.63 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 26.09 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.39 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 22.00 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 24.39 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 22.07 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.88 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 22.55 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.27 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| | | 2024/5/9 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.87 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.43 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2024/5/9 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.13 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.78 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.27 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.47 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.13 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.72 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.06 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 39.72 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.24 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 39.53 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 34.37 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 36.04 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 34.26 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 36.87 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.24 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.48 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.90 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.66 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.57 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.62 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.27 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2024/5/9 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.13 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2024/5/9 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.82 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.81 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.75 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.80 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.22 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.07 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.57 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.65 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.72 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.80 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.68 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.50 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|---------------|-------|--------|-------|----|----|----|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2024/5/9 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.81 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.71 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.70 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.54 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.61 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.73 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.75 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.78 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.84 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.76 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.79 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.11 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 废气 | 2号机组烟囱 | 2024/5/9 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 28.94 | 50 | 达标 | 烟囱 |
| 2024/5/9 1:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 24.15 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 2:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 18.54 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 3:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 16.91 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 4:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 15.66 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 5:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 17.92 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 6:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 20.27 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 7:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 20.28 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 8:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 23.70 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 9:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 20.81 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 10:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 16.66 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 11:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 14.32 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 12:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 15.96 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 13:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 22.51 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 14:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 21.89 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 15:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 21.03 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 16:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 14.45 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 17:00 | 二氧化硫 | | | mg/Nm3 | 10.09 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.85 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2024/5/9 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.57 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2024/5/9 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.31 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2024/5/9 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.37 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| | | 2024/5/9 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.48 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 24.78 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2024/5/9 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.57 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.39 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.01 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 38.48 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 39.70 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.46 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.48 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.87 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.85 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.86 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.10 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.37 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 39.89 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.31 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.26 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.99 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.16 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.43 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.42 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.14 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.22 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 39.83 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.23 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.90 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| | | 2024/5/9 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.85 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.74 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.67 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.77 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.27 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.14 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.79 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.68 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|------|--------|------|----|----|----|----|--|
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2024/5/9 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.82 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.76 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.65 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.72 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.96 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.62 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.84 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.95 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.83 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.00 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.81 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.86 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.90 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.66 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2024/5/9 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 2.73 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2024/5/9 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 3.14 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |